



COOLING ~ AIR

승강기(E/L) 에어컨




JA-25 (15~24인승)

목 차	사 양	
냉방능력(kcal)	3,000(kcal)	BTU/h : 11,880
전 원	1ph / 220v / 60hz	
모 터	증발기팬(A) 0.48	콘덴서 팬(A) 0.4
제품크기:(WxDxH)	590mm x 450mm x 340mm	
중 량	38(kg)	
소비전력냉방	0.9(kw) / 4.2(A)	
송풍기풍량(CMH)	1단 : 330 , 2단: 380 , 3단 : 460	
냉매종류	R22(410A)	
air필터	염화	
메인전선(15층이하)	CV2.5SQx3p, EVVF-H0.75SQx8c(1c어스)	
제어방식	자동운전(리모컨)	
차단기	20A	
안전장치	결로방지기능 / 압축기보호 3분지연타이머	

특허(자연증발형)

에어컨 대표 모델



품질경영 | 생산물배상 | 특허
이노비즈 | 벤처 | 연구소

(주)제이티공조

J.T Co., Ltd.

특허증

에어컨 전기 인증 및 시험성적서

JA-25 | KTC 전기인증

전기용품안전 관리법 시행규칙 [별지 제2호서식]



접수번호 : 20150403 - 0043

전기용품안전인증서 Electrical Appliances Safety Certificate

안전인증번호: HD07325-15001A
(Certificate No.)
제조업자명: JT공조
(Manufacturer)
대표자명: 이태숙
(President)
제조공장의 주소: 인천광역시 서구 거북로 17,나-717 (석남동,인천테크피아)
(Factory Address)
제품명: 냉방기
(Product)
기본모델명: JA-25
(Basic Model)
정격: 220 V~, 60 Hz, 900 W
(Rating)
파생모델명 (Series Model):

적용기준: K60335-1(2012-07) K60335-2-40(2013-12)
(Standard)

「전기용품안전 관리법 시행규칙」 제6조제2항에 따라 위의 전기용품에 대하여 안전인증서를 발급합니다.
We issue this Electrical Appliances Safety Certificate for the above electrical appliance in accordance with the Article 6(2) of the Enforcement Rule of the Electrical Appliances Safety Control Act.



2015 년 7 월 9 일
(Year) (Month) (Day)

한국기계전기전자시험연구원장
Korea Testing Certification



※ 이 인증서는 「전기용품안전 관리법」에 따른 전기용품 안전성 확인에 한정된 것이며, 그 밖의 다른 법률이 적용되는 제품의 경우에는 해당 법률에 따라 추가로 인증·허가 등을 받아야 합니다.

- 첨부서류 1. 안전관리부품 및 재질목록 (List of Critical Components)
2. 기본모델·파생모델의 내용 (Descriptions of the basic and series model)
3. 전기용품 안전인증의 변경 현황 (Revisions Status)

에어컨 전기 인증 및 시험성적서

JA-25 | KTC 시험성적서

시험성적서 KC60335-2-40 가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전 제 2 부 : 히트 펌프, 에어컨디셔너 및 제습기에 대한 개별요구사항		 KOLAS 제 5 호
발행번호	: 전사2017-1176	
시험자	: 김형균 (서명) 	승인자 : 이서호 센터장 (서명) 
발행일자	: 2018.02.02	
시험기관명	: 한국기계전자시험연구원	 한국기계전자시험연구원
주소	: 경기도 군포시 흥안대로 27번길 22	
제조사	: JT-공조	
주소	: 인천광역시 서구 거북로 17, 나-717(석남동, 인천테크피아)	
대리인	:	
주소	:	
시험기준	: KC60335-1(2016.10), KC60335-2-40(2015.09)	
시험절차	: 전기용품안전관리법에 따른 안전인증	
안전기준 외의 적용기준	: -	
시험대상제품명	: 냉방기	
안전인증번호 또는 신고 번호	: HD07325-15001A	
모델/형식	: JA-25	
정격	: 220 V~, 60 Hz, 900 W	
시험결과	: 적합	
첨부자료	1 . 시험결과 내용 2 . 제품사진 (붙임자료 참조)	
시험판정에 대한 약정 부호 시험을 적용하지 않는 경우 : N/A(Not Applicable) 시험기준을 만족하는 경우 : P(Pass) 시험기준을 만족하지 않는 경우 : F(Fail)		
시험기간 시료 접수일 : 2017.11.07 시험 수행기간 : 2017.11.07 ~ 2018.02.02		
일반요구사항 본 시험성적서는 인증기관의 승인 없이는 변경 및 수정할 수 없습니다. 본 시험성적서의 시험 결과는 당해 시험된 모델에 한하여 효력이 있습니다.		
기타사항 위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.		

에어컨 전기 인증 및 시험성적서

JA-25 | 전자파

01D5-7486-2CBC-7B6D

방송통신기자재등의 적합등록 필증

Registration of Broadcasting and Communication Equipments

상호 또는 성명 <i>Trade Name or Registrant</i>	JT공조
기자재 명칭 <i>Equipment Name</i>	냉방기
기본모델명 <i>Basic Model Number</i>	JA-25
파생모델명 <i>Series Model Number</i>	
등록번호 <i>Registration No.</i>	MSIP-REM-jt0-JA25
제조사/제조(조립)국가 <i>Manufacturer/Country of Origin</i>	JT공조 / 한국
등록연월일 <i>Date of Registration</i>	2015-03-31
기타 <i>Others</i>	

위 기자재는 「전파법」 제58조의2 제3항에 따라 등록되었음을 증명합니다.
It is verified that foregoing equipment has been registered under the Clause 3, Article 58-2 of Radio Waves Act.


2015년(Year) 03월(Month) 31일(Date)

국립전파연구원장



Director General of National Radio Research Agency

※ 적합등록 방송통신기자재는 반드시 "적합성평가표시" 를 부착하여 유통하여야 합니다.
위반시 과태료 처분 및 등록이 취소될 수 있습니다.



에어컨 전기 인증 및 시험성적서

JA-25 | 전자파-특허

특허증

CERTIFICATE OF PATENT



특허 제 10-1527099 호
Patent Number

출원번호 제 10-2013-0136560 호
Application Number

출원일 2013년 11월 11일
Filing Date

등록일 2015년 06월 02일
Registration Date

발명의 명칭 Title of the Invention
엘리베이터용 에어컨

특허권자 Patentee
등록사항란에 기재

발명자 Inventor
등록사항란에 기재

위의 발명은 「특허법」에 따라 특허등록원부에 등록되었음을 증명합니다.
This is to certify that, in accordance with the Patent Act, a patent for the invention
has been registered at the Korean Intellectual Property Office.



2015년 06월 02일

특허청장
COMMISSIONER,
KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

최동규

법인중소기업확인서

발급번호 : 0010-2020-99247

중소기업 확인서 [소기업(소상공인)]

기업명 : 제이티공조
사업자등록번호 : 564-88-01122 법인등록번호 : 120111-0963472
대표자명 : 이달우
주소 : 인천 서구 거북로 17 나동717-1
주업종 : 기타 기계 및 장비 제조업(C29)
유효기간 : 2020-04-01 ~ 2021-03-31
용도 : 공공기관 입찰용

위 기업은 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조에 의한 소기업(소상공인)임을 확인합니다.

2020년 04월 01일

중소벤처기업부장관인



발급사실 및 발급취소 등 변동사항은 중소기업현황정보시스템(sminfo.mss.go.kr)을 통해 확인 가능.
유효기간 중이라도 발급일 이후 합병, 분할 및 관계기업 변동시 중소기업 지위를 상실할 수 있음.
거짓 자료를 통해 발급받은 경우 중소기업기본법 제28조에 따라 500만원 이하의 과태료 및 시책기관의 지원무효 등의 조치가 취해질 수 있음.

“주업종”은 중소기업기본법 시행령 제 4조에 따라 직전 3개년 사업연도내의 평균매출액등의 비중이 가장 큰 업종이며, 현재 영위하는 업종과 다를 수 있음.

법인 공장등록증

문서확인번호: 1590-1303-4547-1830




공장등록증명(신청서)

접수번호	2020052240430966001	접수일	2020.05.22	처리기간	즉시
신청인	회사명 (주)제이티공조	전화번호	032-218-9995		
	대표자 성명 이달우	생년월일(법인등록번호)	1201110963472		
	대표자 주소(법인 소재지) 인천광역시 서구 중봉대로586번길 22, 102동1102호 (연희동, 청라 품림 엑셀루타워)				
등록 내용	공장 소재지 인천광역시 서구 거북로 17, 나동 7층 717-1 (석남동, 인천테크피아)	지역 대	보유구분 자가 [], 임대 [O]		
	공장 등록일 2020년 04월 28일	사업 시작일	종업원 수 남 : 7 여 : 1		
	공장의 업종(분류번호) 공기 조화장치 제조업(29172)				
	공장 부지 면적(m ²) 0	제조시설 면적(m ²) 123	부대시설 면적(m ²) 53.76		
등록 조건					
등록변경·증설등 기재사항 변경내용(변경 날짜 및 내용)			공장관리번호 282602020469966		

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제16조제1항·제2항·제3항에 따라 위와 같이 등록된 공장임을 증명합니다.

2020년 05월 22일

한국산업단지공단장



◆본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 정부24(gov.kr)의 인터넷발급문서진위확인 메뉴를 통해 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다.(발급일로부터 90일까지) 또한 문서하단의 바코드로도 진위확인(정부24 앱 또는 스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다.

ISO품질경영체제인증서

Reg. No : I 2020-0824-00



품질경영체제인증서

귀사의 품질경영체제가 당인증원의 인증심사 기준에 적합함을 인증합니다.

회사명 : JT공조

주 소 : 인천광역시 서구 거북로 17 나동7층 717호(석남동 인천테크피아)

적용규격 : KS Q ISO 9001:2015/ISO 9001:2015

인증범위 : 엘리베이터 용 에어컨의 설계 개발 및 생산

본 인증은 상기 적용규격 및 당 인증원 규정에 의거 관리합니다.

유효기간 : 2020. 04. 17 ~ 2023. 04. 16.

발행일 : 2020. 04. 17.

김선순
심사팀장

김선순
인증원장

K T C 인 증 원



경기도 안산시 상록구 광덕4로 364
KTC인증원은 한국인증지원센터(KAB)로부터 품질경영체제 인증기관으로 인정(인정번호:KAB-QC-06)받았습니다.



ISO환경경영체제인증서

등록번호 : E 2020-0159-00



환경경영체제인증서

귀사의 환경경영체제가 당인증원의 인증심사 기준에 적합함을 인증합니다.

회 사 명 : JT공조

주 소 : 인천광역시 서구 거북로 17 나동7층 717호(석남동 인천테크피아)

적용규격 : KS I ISO 14001:2015/ISO 14001:2015

인증범위 : 엘리베이터 용 에어컨의 설계 개발 및 생산

본 인증은 상기 적용규격 및 당 인증원 규정에 의거 관리합니다.

유효기간 : 2020. 04. 17 ~ 2023. 04. 16.

발 행 일 : 2020. 04. 17.


심사팀장

심사팀장

인증원장

인증원장

K T C 인 증



KAB-EC-16

KTC인증원은 한국인증지원센터(KAB)로부터 환경경영체제 인증기관으로 인정(인정번호:KAB-EC-16)되었습니다.

경기도 안산시 상록구 광덕4로 364

